



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/001510

AENOR certifica que | AENOR certifies that

AISCAN, S.L.

Domicilio social / Registered office	CM CABESOLS, S/N 03410 BIAR (Alicante - España)
suministra el producto / supplies the product	Sistema de tubos para instalaciones eléctricas, curvables no metálicos para ser enterrados/ Conduit systems for cable management, pliable non-metallic, buried underground
conformes con / in compliance with	UNE-EN 61386-1:2008 (EN 61386-1:2008) UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 UNE-EN 61386-24:2011 (EN 61386-24:2010)
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado / Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	CM CABESOLS, S/N 03410 BIAR (Alicante - España)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.12. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.12. Este certificado anula y sustituye al 030/001510, de fecha 2020-01-15 This certificate supersedes 030/001510, dated 2020-01-15
Fecha de emisión / First issued on Fecha de modificación / Modified on Fecha de expiración / Validity date	2001-10-01 2020-05-25 2025-01-21

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / CEO

Original Electronic Certificate

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001510

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: AISCAN

Referencia/ Type Ref.	Diámetros Nominales/ Nominal diameter	Diámetros Internos/ Inside diameters	Accesorios/ Accessories	Colores/ Colours
AISCAN-DP NORMAL CURVABLE	40- 50- 63- 75- 90- 110- 125- 160- 200 mm	30,5- 40- 48,5- 56- 73- 88- 101- 130- 164 mm	Manguito/Sleeves: MP-40 -MP-50; MP-63; MP-75; MP-90; MP-110; MP-125; MP-160; MP-200; negro/black	Rojos/Red; Verde/Green; Amarillo/Yellow

Códigos de clasificación/ Classification codes	Resistencia a la compresión/Resistance to compression: 450 N; Resistencia al impacto/Resistance to impact: Normal; Resistencia al curvado/Resistance to bending: Rígido/Rigid; Resistencia a las influencias externas/Resistance to external influences: IP54.
---	---

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2001-10-01
Fecha de modificación / Modified on 2020-05-25
Fecha de expiración / Validity date 2025-01-21

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº/
Product certification body accredited by ENAC, number
1/C-PR275